

2021년 4분기 안전관리실태 특정감사 결과보고

I 감사개요

- 감사일자 : 2021. 12. 27.(월)
- 감사대상 : 청사관리팀 구청사
- 감사반 : 총 5명(외부 2명 포함)
- 감사방법 : 실지감사 및 서면 체크리스트 활용
- 지적사항 총괄 : **총 4건** (시정 4건)

(단위: 건)

구 분	본 처분							모범 사례	구 분	본 처분 조치		
	계	주의	경고	시정	개선	변상	장계			행정상	재정상	신분상
계	4	0	0	4	0	0	0	-	계	4	0	0
연수구청(본관)	4	-	-	4	-	-	-	-	연수구청(본관)	4	-	-

II 세부 지적사항

관리번호	부 서 명	지적사항	처분종류	처리기한
2021-특정25	청사 관리팀	지하층 공조설비 점검을 위해 사용 중(일시)인 일자형 사다리 작업 시 3.5m 이상 작업으로 추락사고 위험 이 큼 → 노후 사다리 폐기 및 2022년 신규고시(이동식사다리)에 따른 인증품 사용 또는 고소작업대나 이동식 대차 구매하여 사용할 것.(2인 1조 준수, 안전모, 안전대 착용)	시정 (행정상)	2개월 이내
2021-특정26		전기(수변전설비) 시설 교체 등에 사용중인 수동식 스태커의 방호조치 미흡 으로 회전부 끼임사고 발생 가능성 존재 → 회전축(말림부위)과 신체 접촉 방지를 위해 커버 등 설치하여 사용할 것		

관리번호	부서명	지적사항	처분종류	처리기한
2021-특정27	청사 관리팀	전기 분전함 내 충전부 <u>접촉방지 조치 미흡</u> (시설 전체) → 절연 칸막이, 절연 덮개 또는 커버 설치 필요	시정 (행정상)	2개월 이내
2021-특정28		구청사 외곽 민원실 전용 화장실의 <u>정화조 덮개 상태 불안정</u> 하여 통행 시 추락사고(전도) 위험 → 덮개 신규 제작 설치 및 위험지역 출입제한조치(주의) 등 안전보건표지 설치 필요		

끝.