2020년 4분기 안전관리실태 특정감사 결과보고

I 감사개요

- 감사일시: 2020.11.26.(목) 09:30~11:30
- 감사대상: (송도체육센터팀) 송도체육센터
- 감 사 반: 총 4명(외부안전관리자 2명 포함)
- 지적사항 총괄: 총 4건 (본 처분 4건)

(단위: 건)

구 분	계	본 처분							모범 사례	구 분	본 처분 조치		
		주의	경고	시정	개선	변상	징계	행정상			재정상	신분상	
계	4	4	0	0	0	0	0	0	계	4	0	0	
송도체육센터	4	4	0	0	0	0	0	0	송도체육센터	4	0	0	

II 세부 지적사항

관리번호	지적사항	처분종류	처리기한
2020-특정18	○ MDF실 내 꽃음접속기 과부하 및 케이블 정리 미비 → <u>꽃음접속기 추가 설치 및 벽에 고정 필요</u>	주의 (행정상)	12.24.限
2020-특정19	○ 전기실 내 분전함 절연조치 미흡 → <u>분전함 본딩(접지) 처리 필요</u>	주의 (행정상)	12.24.限
2020-특정20	○ 기계실 내 바닥 통로 배수구 덮개 부재 → <u>기계실 내 바닥 통로 배수구 트렌치 덮개 설치 필요</u>	주의 (행정상)	12.24.限
2020-특정21	○ 기계실 내 흡수식냉동기 게이지 시인성 미흡 → <u>기계실 내 흡수식냉동기에 압력, 온도 등을 게이지 색상(주의, 적정, 위험)으로 구분하여 시인성 확보 필요</u>	주의 (행정상)	12.24.限